平成27年6月度　勝浦町簡易水道施設水質検査結果表

水道名	基準値	勝浦町川北簡易水道(今山地区)	勝浦町棚野・久国簡易水道	勝浦町生名簡易水道	勝浦町川北簡易水道(黒岩地区)	勝浦町川北簡易水道(並松地区)	勝浦町星谷簡易水道	勝浦町黄檗簡易水道	勝浦町坂本簡易水道	勝浦町与川内簡易水道	勝浦町中山・横瀬簡易水道	勝浦町中角簡易水道	勝浦町西岡簡易水道	勝浦町沼江・掛谷簡易水道(沼江地区)	勝浦町沼江・掛谷簡易水道(掛谷地区)
水源名		今山水源	棚野・久国水源	生名水源	黒岩水源	並松水源	星谷水源	黄檗水源	坂本水源	与川内水源	中山・横瀬水源	中角水源	西岡水源	沼江水源(混合)	掛谷水源
採取場所		今山公衆トイレ	久国集会所	第7分団詰所	墓地	勝浦会館	星谷運動公園	田中　宅	第1分団詰所	第2分団詰所	勝浦町民体育館	中角住宅	西岡神社	大将軍神社	大将軍神社
検査目的名		水道全項目　浄水	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査
受付日		2015/6/16	2015/6/16	2015/6/16	2015/6/16	2015/6/16	2015/6/16	2015/6/16	2015/6/16	2015/6/16	2015/6/16	2015/6/16	2015/6/16	2015/6/16	2015/6/16
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
一般細菌	100個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003　未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001　未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001　未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001　未満	－	0.004	－	0.001　未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6価ｸﾛﾑ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005　未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.63	0.18	0.29	0.72	0.32	0.27	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素及びその化合物	1mg/L以下	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002　未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005　未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0002　未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.0002　未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.0002　未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.0002　未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.0002　未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06　未満	0.06　未満	0.06　未満	0.06　未満	0.06　未満	0.22	－	－	－	－	－	－	－	－
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.0008	0.0025	0.0006	0.0002　未満	0.0066	0.0051	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.004	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.0005	0.0009	0.0014	0.0011	0.0005	0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	－	－	－	－	－	－	－	－
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002	0.0055	0.0036	0.0021	0.0095	0.0079	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.003	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.0007	0.0021	0.0013	0.0005	0.0024	0.0023	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0003	0.0005	0.0002　未満	0.0002　未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01　未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01　未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	4.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001　未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	2.5	2.7	3.5	3.4	3.8	3.6	2.5	2.5	2.9	3.2	4.0	3.7	3.5	3.7
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	42.7	－	－	－	32.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	72	－	－	－	76	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02　未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002　未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005　未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物質(TOC)	3mg/L以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
pH	5.8-8.6	6.99	7.69	7.59	7.39	7.61	7.64	7.85	7.66	7.57	7.59	6.94	7.11	7.19	7.74
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満
濁度	2度	0.1　未満	0.1　未満	0.2	0.1　未満	0.2	0.1　未満	0.1　未満	0.8	0.1　未満	0.4	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
残留塩素	0.1以上	0.23	0.37	0.34	0.32	0.31	0.30	0.16	0.25	0.64	0.20	0.34	0.30	0.22	0.24