

平成28年12月度 勝浦町簡易水道施設水質検査結果表

| 水道名 | 基準値 | 勝浦町川北簡易水道(今山地区) | 勝浦町棚野・久国簡易水道 | 勝浦町生名簡易水道 | 勝浦町星谷簡易水道 | 勝浦町黄檗簡易水道 | 勝浦町坂本簡易水道 | 勝浦町与川内簡易水道 | 勝浦町中山・横瀬簡易水道 | 勝浦町中角簡易水道 | 勝浦町西岡簡易水道 | 勝浦町沼江・掛谷簡易水道(沼江地区) | 勝浦町沼江・掛谷簡易水道(掛谷地区) |
|------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| 水源名 | | 今山水源 | 棚野・久国水源 | 生名水源 | 星谷水源 | 黄檗水源 | 坂本水源 | 与川内水源 | 中山・横瀬水源 | 中角水源 | 西岡水源 | 沼江水源(混合) | 掛谷水源 |
| 採取場所 | | 今山公衆トイレ | 久国集会所 | 第7分団詰所 | 星谷運動公園 | 田中 宅 | 第1分団詰所 | 第2分団詰所 | 勝浦町民体育館 | 中角住宅 | 西岡神社 | 大將軍神社 | 大將軍神社 |
| 検査目的名 | | 水道全項目 浄水 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 |
| 受付日 | | 2016/12/13 | 2016/12/13 | 2016/12/13 | 2016/12/13 | 2016/12/13 | 2016/12/13 | 2016/12/13 | 2016/12/13 | 2016/12/13 | 2016/12/13 | 2016/12/13 | 2016/12/13 |
| 判定 | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| 一般細菌 | 100個/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 砒素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001 未満 | - | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6価クロム及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 1.05 | 0.16 | 0.29 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ふっ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ほう素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.0003 | 0.001 | 0.0002 未満 | 0.0012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジブromクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.0013 | 0.0023 | 0.0006 | 0.0027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブromジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0002 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブromホルム | 0.09mg/L以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.001 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 2.7 | 3.0 | 3.9 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 4.0 | 3.9 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-メチルイソホルネオール | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有機物質(TOC) | 3mg/L以下 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 |
| pH | 5.8-8.6 | 6.94 | 7.71 | 7.76 | 7.63 | 7.75 | 7.65 | 7.49 | 7.53 | 6.83 | 7.01 | 7.58 | 7.83 |
| 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5度 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 |
| 濁度 | 2度 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.2 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.2 未満 | 0.1 未満 | 0.2 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |
| 残留塩素 | 0.1以上 | 0.49 | 0.45 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.26 | 0.29 |